



**BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA**

DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO: ABNT NBR 12118:2013

RELATÓRIO N°: 16072

INTERESSADO: IRMÃOS CASONATO LTDA  
ENDEREÇO: ROD. ADAUTO CAMPO DALL' ORTO - KM 2,7 - SUMARÉ - SP  
PROCEDÊNCIA: FÁBRICA DE BLOCOS EM SUMARÉ

REF: 19700101

**CLASSE ESPECIFICADA: A COM FUNÇÃO ESTRUTURAL**  
**RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA ESPECIFICADA, f<sub>bk</sub> ≥ 8,0 MPa**

CP N°	Identificação do Cliente	Dimensões Médias (mm)			Área Bruta (mm²)	Carga (N)	Resistência à Compressão (MPa)
		Largura	Altura	Comprimento			
1	---	190	191	389	73.910	712.900	9,6
2	---	190	188	390	74.100	702.200	9,5
3	---	190	187	389	73.910	909.500	12,3
4	---	190	189	389	73.910	940.400	12,7
5	---	190	192	389	73.910	755.800	10,2
6	---	190	190	390	74.100	926.600	12,5
<b>Limites:</b>		190 ± 2	190 ± 3	390 ± 3			

**OBSERVAÇÕES**

- 1- FORNECEDOR:
- 2- NOTA FISCAL:
- 3- IDENTIFICAÇÃO DO LOTE: ---
- 4- TAMANHO DO LOTE: NÃO DECLARADO
- 5- AMOSTRAGEM: AMOSTRAGEM REALIZADA PELO INTERESSADO
- 6- LOCAL DE APLICAÇÃO: NÃO INFORMADO
- 7- DATA DE RECEBIMENTO: 09/11/16
- 8- DATA DE ENSAIO: 14/11/16
- 9- IDADE: --- dias
- 10- ANÁLISE DOS RESULTADOS DE ACORDO COM A ABNT NBR 6136:2014
- 10.1- RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO: RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA ESTIMADA, f<sub>bk,est</sub> = 8,9 MPa  
A amostra ensaiada satisfaz a NBR 6136, quanto ao limite mínimo para resistência à compressão especificada
- 11- NOTAS: REGISTRO INTERNO N° 28045

Campinas, 16 de novembro de 2016.

ESTES RESULTADOS TÊM SIGNIFICAÇÃO  
RESTRITA E SE APLICAM SOMENTE À  
AMOSTRA ENVIADA PELO INTERESSADO

Liberado eletronicamente  
n° 32339443526  
João Guilherme da Fonseca  
Engenheiro Civil - CREA 060.055.551-1  
CON-097/0 maio/2016

A REPRODUÇÃO DESTES RELATÓRIOS SOMENTE PODERÁ SER FEITA NA ÍNTEGRA, E A SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS PROMOCIONAIS DEPENDE DE APROVAÇÃO PRÉVIA.

CONCRE-TEST CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

RUA JORGE FIGUEIREDO CORRÊA, 1685 - CH. PRIMAVERA - CAMPINAS - SP - CEP 13087-490 - FONE: (19) 3256-6967 - FAX: (19) 3256-3219

E-mail: concretest@concretest.com.br | www.concretest.com.br

Digitally signed by JOAO GUILHERME DA  
FONSECA.80889158800  
Date: 2016.11.17 16:02:34 -0200  
Este documento recebe Assinatura Digital com Certificação  
Digital de acordo com as disposições normativas da  
ICP-Brasil - Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira,  
instituída pela Medida Provisória N 0 2200-2 de 24/08/2001.  
CNAIC CertSign: RFB G4, Ou-Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OuICP-Brasil, C=BR